

Kielce, dn. 11.06.2025 r.

Odpowiedzi do pytań do przetargu:

1. Czy drzwi wewnętrzne muszą być z profili z izolacją termiczną i pakietem (wg obowiązujących przepisów w drzwiach wewnętrznych nie jest wymagany profil z przekładką termiczną i szyba zespolona)?

Nie, zalecenie to jest wymagane do drzwi zewnętrznych.

2. Czy wszystkie drzwi będą montowane w istniejących otworach bez konieczności ich poszerzania?

Tak, montaż drzwi winien odbyć się w istniejących otworach, bez konieczności ich poszerzania.

3. W drzwiach z elektrozaczepem od wewnątrz powinna być klamka- czy tak należy je wykonać? (w opisie drzwi jest pochwyt dwustronny)

W drzwiach zewnętrznych od wewnątrz wymagana jest klamka. Od zewnątrz należy wykonać klamkę lub pochwyt (zgodnie ze stanem istniejącym na poszczególnych nieruchomościach).

4. Czy jest wymagany kosztorys?

Do oferty nie jest wymagany kosztorys, należy złożyć wypełniony formularz ofertowy.

5. Czy utylizacja zdemontowanych drzwi - skrzydeł drzwiowych jest w zakresie prac, czy drzwi należy oddać do spółdzielni?

Utylizacja zdemontowanych drzwi jest w zakresie prac wykonawcy robót.

6. Jak należy rozumieć malowanie wokół nowych drzwi, czy tylko wykonanie opaski przy zamontowanej ościeżnicy?

Malowanie wokół nowych drzwi obejmuje obrobienie i pomalowanie ościeży po wykonaniu prac.